

作業開始前《重点》点検表

機械・装置名	継電器試験器・検電器	機械番号		平成 年 月度			
ユニット	受変電設備（試験法）	分類番号	EU103-0040-1				
点検項目	点検内容	日付					
		点検者					
		確認者					
「継電器試験器」							
清掃状態	清掃、整理、整頓がされている。						
表示ランプ	電源スイッチを入れて、表示ランプが点灯する。						
ケーブル	各種ケーブルが揃っている。断線等の損傷がない。						
「検電器」							
外観	破損箇所がない。						
表示部・音響部	低圧用・高圧用を確認する。						
	テストボタンを用いるとネオン式は表示部が点灯することを確認する。						
	テストボタンを用いると音響式は音響部から音が出ることを確認する。						

(特記) 要注意・不良個所があれば必ず記入し、担当指導員に報告すること。

(参考) 高圧検電器を使用する場合は、絶縁ゴム手袋のピンホールの有無を確認すること。

判定種別 良好：○ 不良：×