

作業開始前《重点》点検表

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|----|---|----|
| 機械・装置名 | ガス集合装置 | 機械番号 | | | | |
| ユニット | ガス溶接 | 分類番号 | MU202-0010-1 MU202-0030-2 | 平成 | 年 | 月度 |
| 点検項目 | 点検内容 | 日付 | | | | |
| | | 点検者 | | | | |
| | | 確認者 | | | | |
| 集合装置室 | 引火性物質がなく、消火設備がある。 | | | | | |
| | 空容器と充填容器の区別をし、整理整頓清掃している。 | | | | | |
| ガス容器 | くさがりかけ等の容器転倒防止策をしている。 | | | | | |
| | 口金部に油、ほこり、ペンキ等が付着していない。 | | | | | |
| | 直射日光をさけ、容器温度を40℃以下に保っている。 | | | | | |
| 圧力調整器 | 本体の損傷、へこみがない。 | | | | | |
| | 指針の作動がよい。 | | | | | |
| 水封式安全器 | 有効水柱の水位が規定どおりに有る。 | | | | | |
| | 破裂板の破れがない。 | | | | | |
| ガス漏れ | 容器及び各接続部からのガス漏れがない。 | | | | | |
| (特記) 要注意・不良個所があれば必ず記入し、担当指導員に報告すること。 | | | | | | |

判定種別 良好：○ 不良：×